

# CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

Organismo Notificato No. 0370

No. **0370-CPR-3642**

In conformità al Regolamento (UE) No.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

## SISTEMI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE D'INCENDIO:

- DISPOSITIVI DI INGRESSO/USCITA
- ISOLATORI DI CORTO CIRCUITO

MODELLI: **ONEMODULE300\_AP; ONEMODULE301\_AP; ONEMODULE111\_AP; ONEMODULE120\_AP; ONEMODULE110\_AP**

Collocato sul mercato con il nome di:

## TELEDATA, S.R.L.

VIA GIULIETTI, 8  
20132 MILANO (ITALY)

E fabbricato nello stabilimento di produzione:

VIA BRESCIA 24/G  
20063 CERNUSCI SUL NAVIGLIO, MILANO (ITALY)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme

**EN 54-18:2005, EN 54-18:2005/AC:2007; EN 54-17:2005, EN 54-17:2005/AC:2007**

nell'ambito del sistema <1> per le prestazioni di cui al presente certificato sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica condotto dal fabbricante sia valutato per garantire la costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione.

Questo certificato fu emesso per la prima volta in 27 settembre 2019 e rimarrà valido finché né la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP né le condizioni di fabbricazione nell'impianto subiranno modifiche significative, salvo sospensione o revoca da parte del prodotto notificato ente di certificazione. Questo certificato è modificato il 29 aprile 2022.

**L'ispezione di sorveglianza si realizzerà prima 28 febbraio 2023**

Bellaterra, 29 aprile 2022

  
LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.



*Questo documento non è valido senza l'annesso tecnico corrispondente, il cui numero coincide con quello del certificato*

*La validità di questo certificato può essere verificata sul nostro sito web: [www.appluslaboratories.com/certified\\_products](http://www.appluslaboratories.com/certified_products)*

Il fabbricante, dopo aver completato la procedura di valutazione della conformità e la dichiarazione di prestazione, può apporre il marchio CE sotto la sua responsabilità.



## 0370-CPR-3642

Allegato secondo **EN 54-18:2005, EN 54-18:2005/AC:2007**

### **SISTEMI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE D'INCENDIO. PARTE 18:** DISPOSITIVI DI INGRESSO/USCITA

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	CAPITOLO E SEZIONI IN QUESTA NORMA EUROPEA	LIVELLI E / O CLASSI OBBLIGATORIE
Prova funzionale	5.1.4.	CONFORME
Prestazioni e variazione dei parametri di alimentazione	5.2	NA
Caldo secco (prova funzionale)	5.3	CONFORME
Freddo (prova funzionale)	5.4	CONFORME
Caldo umido, cíclico (prova funzionale)	5.5	CONFORME
Caldo umido stazionario (prova di durata)	5.6	CONFORME
Corrosione da anidride solforosa (SO <sub>2</sub> ) (prova di durata)	5.7	CONFORME
Sollecitazione (prova funzionale)	5.8	CONFORME
Urto (prova funzionale)	5.9	CONFORME
Vibrazioni sinusoidali (prova funzionale)	5.10	CONFORME
Vibrazioni sinusoidali (prova di durata)	5.11	CONFORME
Compatibilità elettromagnetica (EMC), prove di immunità (prova funzionale)	5.12	CONFORME

NA = Non Applica

## 0370-CPR-3642

Allegato secondo **EN 54-17:2005, EN 54-17:2005/AC:2007**

### SISTEMI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE D'INCENDIO. PARTE 17: ISOLATORI DI CORTO CIRCUITO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	CAPITOLO E SEZIONI IN QUESTA NORMA EUROPEA	LIVELLI E / O CLASSI OBBLIGATORIE
Conformità	4.1	CONFORME
Indicazione di stato integrale	4.2	NA
Collegamento dei dispositivi ausiliari	4.3	NA
Monitoraggio degli isolatori rimovibili per cortocircuiti	4.4	NA
Regolazioni del produttore	4.5	CONFORME
Regolazioni in sede	4.6	NA
Marcatura	4.7	CONFORME
Documentazione tecnica	4.8	CONFORME
Requisiti aggiuntivi per gli isolatori per cortocircuiti controllati via software	4.9	NA
Riproducibilità	5.2	CONFORME
Variazioni dei parametri di alimentazione	5.3	CONFORME
Caldo secco (prova funzionale)	5.4	CONFORME
Freddo (prova funzionale)	5.5	CONFORME
Caldo umido, cíclico (prova funzionale)	5.6	CONFORME
Caldo umido, costante (prova di durata)	5.7	CONFORME
Corrosione da anidride solforosa (SO <sub>2</sub> ) (prova di durata)	5.8	CONFORME
Sollecitazione (prova funzionale)	5.9	CONFORME
Urto (prova funzionale)	5.10	CONFORME
Vibrazioni sinusoidali (prova funzionale)	5.11	CONFORME
Vibrazioni sinusoidali (prova di durata)	5.12	CONFORME
Compatibilità elettromagnetica (EMC), prove di immunità (prova funzionale)	5.13	CONFORME

NA = Non Applica