

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo Notificato Nr. 0370

No.

0370-CPR-4127

In conformità al Regolamento (UE) No.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

SISTEMI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALEZIONE D'INCENDIO:

- DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME INCENDIO

MODELLO: **ONEBASES**

ImMESSO sul mercato con il nome di:

TELEDATA, S.R.L.

VIA GIULIETTI, 8
20132 MILANO (ITALY)

E fabbricato nello stabilimento di produzione:

24/32307208

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma

EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006

nell'ambito del sistema <1> per le prestazioni di cui al presente certificato sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per garantire la costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione.

Questo certificato fu emesso per la prima volta in 7 agosto 2020 e rimarrà valido finché né la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP né le condizioni di fabbricazione nell'impianto subiranno modifiche significative, salvo sospensione o revoca da parte del prodotto notificato ente di certificazione. In data 4 ottobre 2024 si conferma questo certificato.

L'ispezione di sorveglianza sarà effettuata prima 30 settembre 2025

Bellaterra, 4 ottobre 2024


LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Questo documento non è valido senza l'annesso tecnico corrispondente, il cui numero coincide con quello del certificato

La validità di questo certificato può essere verificata sul nostro sito web: www.appluslaboratories.com/certified_products

Il fabbricante, dopo aver completato la procedura di valutazione della conformità e la dichiarazione di prestazione, può apporre il marchio CE sotto la sua responsabilità.

0370-CPR-4127

Allegato secondo **EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006**

SISTEMI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALE D'INCENDIO. PARTE 3: DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME INCENDIO

Caratteristiche essenziali	Capitolo e sezioni in questa norma Europea	Livelli e / o classi obbligatorie
Livello sonoro	4.2.	CONFORME
Frequenza e forma del suono	4.3.	CONFORME
Durata di vita	4.4.	CONFORME
Struttura	4.5.	CONFORME TIPO A
Identificazione e dati	4.6.	CONFORME
Dispersione degli esemplari	5.2.	CONFORME
Test funzionale	5.3.	CONFORME
Verifica della durata di vita	5.4.	CONFORME
Caldo secco (prova di funzionamento)	5.5.	CONFORME
Caldo secco (prova di durata)	5.6.	NA
Freddo (prova di funzionamento)	5.7.	CONFORME
Caldo umido, ciclico (prova di funzionamento)	5.8.	CONFORME
Caldo umido, stato stazionario (prova di durata)	5.9.	CONFORME
Caldo umido, ciclico (prova di durata)	5.10.	NA
Corrosione da biossido di zolfo (SO ₂) (prova di durata)	5.11.	CONFORME
Sollecitazione (prova di funzionamento)	5.12.	CONFORME
Urto (prova di funzionamento)	5.13.	CONFORME
Vibrazione (prova di funzionamento)	5.14.	CONFORME
Vibrazione (prova di durata)	5.15.	CONFORME
Compatibilità elettromagnetica (EMC), test di immunità (prova di funzionamento)	5.16.	CONFORME
Protezione mediante custodia	5.17.	CONFORME TIPO A
Sequenze di trasmissione dei suoni e dei segnali di allarme	C.3.1.	NA
Sincronizzazione	C.3.2.	NA
Prove generali	C.4.	NA
Prestazione del segnale di allarme trasmesso	C.5.1.	NA
Segnale di allarme / pausa; sequenza dei segnali di allarme / temporizzazione	C.5.2.	NA
Test di sincronizzazione dei segnali di allarme	C.5.3.	NA

NA = Non Applica

Warble tono: 800-1000 Hz, 1 Hz; Tono continuo: 970 Hz

Whoop lenta (NL): 500-1200 Hz for 3,5s ON 0,5s OFF; Tedesco DIN tono: 1200- 500 Hz, 1 Hz