



## Certificato di Costanza delle Prestazioni

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), Organismo Notificato N. 0370, questo certificato si applica al:

### ASPIRANTE

Immesso sur mercato con il nome o il marchio di

# Teledata, S.R.L.

Via Giulietti, 8  
20132 Milano (Italy)

Fabbricato sul stabilimento di produzione

25/32308762

### PRODOTTO

#### Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio

Dispositivi sonori di allarme incendio

Modello: ONEBASES

### REGOLAMENTO APPLICABILE

#### Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni relative alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma:

**EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006**

Nell'ambito del **sistema 1** per la prestazione di cui al presente certificato sono applicate e il controllo della produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per garantire la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

Il fabbricante, dopo aver completato la procedura di valutazione della conformità e la dichiarazione di prestazione, può apporre il marchio CE sotto la sua responsabilità.

Pagina 1 di 3

N. 0370-CPR-4127

Data di emissione: 14/11/2025

Data della prima emissione: 07/08/2020

Data di sorveglianza: prima del 30/09/2026

La validità di questo certificato rimarrà valido finché né la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP né le condizioni di fabbricazione nell'impianto subiranno modifiche significative, salvo sospensione o revoca da parte del prodotto notificato ente di certificazione.

Questo documento non è valido senza il suo allegato tecnico, il cui numero coincide con quello del certificato.

Xavier Ruiz Peña  
Direttore Generale  
Conformity Assessment

**Arplus<sup>+</sup>**  
certification

LGAI Technological Center S.A. (APPLUS)  
Organismo Notificato N. 0370  
Campus UAB. Ronda de la Font del Carme s/n  
08193 Bellaterra, Barcelona (Spagna)



Certificato



Verificare lo stato del certificato

# Allegato tecnico

Allegato secondo EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio. Parte 3: dispositivi sonori di allarme incendio

Caratteristiche essenziali	Capitolo e sezioni in questa Norma Europea	Livelli e / o classi obbligatorie
Livello sonoro	4.2.	Conforme
Frequenza e forma del suono	4.3.	Conforme
Durata di vita	4.4.	Conforme
Struttura	4.5.	Conforme TIPO A
Identificazione e dati	4.6.	Conforme
Dispersione degli esemplari	5.2.	Conforme
Test funzionale	5.3.	Conforme
Verifica della durata di vita	5.4.	Conforme
Caldo secco (prova di funzionamento)	5.5.	Conforme
Caldo secco (prova di durata)	5.6.	NA
Freddo (prova di funzionamento)	5.7.	Conforme
Caldo umido, ciclico (prova di funzionamento)	5.8.	Conforme
Caldo umido, stato stazionario (prova di durata)	5.9.	Conforme
Caldo umido, ciclico (prova di durata)	5.10.	NA
Corrosione da biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> ) (prova di durata)	5.11.	Conforme
Sollecitazione (prova di funzionamento)	5.12.	Conforme
Urto (prova di funzionamento)	5.13.	Conforme
Vibrazione (prova di funzionamento)	5.14.	Conforme
Vibrazione (prova di durata)	5.15.	Conforme
Compatibilità elettromagnetica (EMC), test di immunità (prova di funzionamento)	5.16.	Conforme
Protezione mediante custodia	5.17.	Conforme TIPO A
Sequenze di trasmissione dei suoni e dei segnali di allarme	C.3.1.	NA
Sincronizzazione	C.3.2.	NA
Prove generali	C.4.	NA
Prestazione del segnale di allarme trasmesso	C.5.1.	NA
Segnale di allarme / pausa; sequenza dei segnali di allarme / temporizzazione	C.5.2.	NA
Test di sincronizzazione dei segnali di allarme	C.5.3.	NA

Na = Non Applica

Warble tono: 800-1000 Hz, 1 Hz; Tono continuo: 970 Hz

Whoop lenta (NL): 500-1200 Hz for 3,5s ON 0,5s OFF; Tedesco DIN tono: 1200- 500 Hz, 1 Hz